

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Чеченской Республике
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.887123322
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@chcs.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Чеченская Республика, г.

Гудермес, ул.

Еременка, 13а.

(составления акта)

«2» ноября

(дата составления акта)

«10» часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органа государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 64

проведена 20 ноября 2020г по адресу/адресам: Пгт. Ойсхар, ул. Калинина 53

(место проведения проверки)

в отношении: распоряжения главного(заместителя главного) государственного пожарного надзора Гудермесского муниципального района по пожарному надзору Межсидовского муниципального района от 20 ноября 2020г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О государственном противопожарном надзоре и пожарной безопасности».

проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ» П.ОЙСХАР ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

время проведения проверки:

20 ноября 2020г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

20 ноября 2020г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа

(в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по адресу)

продолжительность проверки: 20 дней / 2 часов

(рабочих дней / часов)

проведена: Отделом государственного пожарного надзора по Гудермесскому муниципальному району, Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., т.

(наименование органа государственного контроля (надзора))

распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении проверки) Заведующий Зуруева А.У.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: от 10 ноября 2019 г. № 2020027081

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич, эксперты привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий Зуруева А. У.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:


- На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 6);


- На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 2);

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);

- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 55).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____

6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Харон Мусаевич

«2» Ноября 2020г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Заведующий Зуруева А. У.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«2» Ноября 2020г.

✓
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном:
8(8712)33-24-25.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике
(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail:
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР
(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРОТОКОЛ № 50
об административном правонарушении

«2» ноября 2020г.

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а.

место составления: город, район

Я, Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Халимов Х.М.

должность (по ГПН), фамилия и инициалы лица, составившего протокол

руководствуясь ст. ст. 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил настоящий протокол в том, что в деяниях должностного лица:

1. Фамилия, имя, отчество Зуруева Асет Усмановна
2. Дата и место рождения 10.12.1982, г.Гудермес Чечено-Ингушской АССР
3. Гражданство РФ
4. Адрес места жительства, тел. пос Ойсха ул.Дружбы №46, 892875213
5. Фактический адрес проживания), тел.: пос Ойсха ул.Дружбы №46
6. Место работы (учебы) ДОУ «Зезаг»
7. Занимаемая должность Заведующая
8. Заработная плата (иной заработок)
9. Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9604 № 788613 выдан ОВД Гудермесского район ЧР 20.11.2004г.

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

10. ИНН

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда, Не привлекалась
установил нарушение/невыполнение: требований законодательства пожарной безопасности,
а именно: 2 ноября 2020г. в 10 час. 00 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях ДОУ «Зезаг» по адресу: пгт.Ойсхар, ул. Калинина 53, выявлены нарушения:

-- На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. б);

фамилия, имя, отчество

проживающий по адресу:

документ, подтверждающий родственные связи или полномочия

название документа, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст.17.7, 17.9, 25.1, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

подпись

фамилия, инициалы

* Указанным лицам, не владеющим языком, на котором ведется производство по делу об административном правонарушении, разъяснять права, предусмотренные статьей 24.2 КоАП РФ.

Объяснения лица, в отношении которого составлен протокол:

подпись

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

наличие вещественных доказательств по делу, отметка

при доставлении правонарушителя для составления протокола: должность и звание доставившего,

куда доставлен и т.д.; наличие смягчающих либо отягчающих ответственность обстоятельства

подпись

К протоколу прилагается:

перечень прилагаемых документов, в том числе объяснения лица, в отношении

которого ведется производство по делу, показания потерпевшего и свидетелей,

заключение эксперта, иные документы,

вещественные доказательства с указанием наименований, их идентификационных признаков

количество, стоимость, их местонахождение



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Гудермескому муниципальному
району)

ул. Еременка, 13а,
г. Гудермес, 366200
эл. адрес: ond-9@mail.ru

02.11.2020 № 232- 4-10
На № _____ от _____ 20__

ИНФОРМАЦИЯ

Довожу до Вашего сведения, что мною инспектором ОНД и ПР по Гудермескому району капитаном внутренней службы Халимовым Х.М. на основании распоряжения № 64 от 26.10.2020 года была проведена плановая проверка 02 ноября 2020 года в МБДОУ «Детский сад №3 «Зезаг» расположенной по адресу: ЧР, Гудермесский район, пгт. Ойсхар, ул. Калинина,

. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения ППР РФ.

А ИМЕННО:

- На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 6);
- На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 2);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 55).

Все вышеуказанные нарушения ППР РФ ведут к возникновению пожаров, угрозе жизни и здоровью людей, уничтожению огнем материальных ценностей.

Предлагаю Вам принять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений ППР РФ о принятых мерах прошу сообщить по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Еременка, 13-А.

Инспектор ОНД и ПР по
Гудермескому району
капитан внутренней службы

Информацию получил(а)

Х.М. Халимов

А.У. Зуруева



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
(Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Гудермесскому муниципальному
району)

ул. Еременка, 13а,
г. Гудермес, 366200
эл. адрес: ond-9@mail.ru

02.11.2020 № 232- 4-10
На № _____ от _____ 20__

ИНФОРМАЦИЯ

Довожу до Вашего сведения, что мною инспектором ОНД и ПР по Гудермесскому району капитаном внутренней службы Халимовым Х.М. на основании распоряжения № 64 от 26.10.2020 года была проведена плановая проверка 02 ноября 2020 года в МБДОУ «Детский сад №3 «Зезаг» расположенной по адресу: ЧР, Гудермесский район, пгт. Ойсхар, ул. Калинина,

. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения ППР РФ.

А ИМЕННО:

- На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 6);
- На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 2);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза в квартал. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 61);
- На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3 «ЗЕЗАГ», Правила противопожарного режима в РФ : п. 55).

Все вышеуказанные нарушения ППР РФ ведут к возникновению пожаров, угрозе жизни и здоровью людей, уничтожению огнем материальных ценностей.

Предлагаю Вам принять соответствующие меры по устранению выявленных нарушений ППР РФ о принятых мерах прошу сообщить по адресу: ЧР, г. Гудермес, ул. Еременка, 13-А.

Инспектор ОНД и ПР по
Гудермесскому району
капитан внутренней службы

Информацию получил(а)

Х.М. Халимов

А.У. Зуруева

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail:
und_95@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 0094
по делу об административном правонарушении

(регистрационный индекс ПД)

«3» ноября 2020г.
(дата рассмотрения дела)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а.
(место рассмотрения дела)

Я, Государственный инспектор Гудермесского муниципального района ЧР по пожарному надзору
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Халимов Х.М.

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление.)

в соответствии со статьями 29.7, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, рассмотрев дело об административном правонарушении № 94 от 02.11.2020г.
установил, что должностное лицо:

Фамилия, имя, отчество Зуруева Асет Усмановна

Дата и место рождения 10.12.1982, г. Гудермес Чечено-Ингушской АССР

Зарегистрированный(ая) по месту жительства/пребывания, тел. пос Ойсха ул. Дружбы №46,
892875213

Фактически проживающий(ая), тел.: пос Ойсха ул. Дружбы №46

Документ, удостоверяющий личность Паспорт серия 9604 № 788613 выдан ОВД Гудермесского район
ЧР 20.11.2004г.

Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: не привлекалась

Работающий(ая)/служащий(ая) МБДОУ «Зезаг», Заведующий

(наименование и адрес организации, телефон)

2 ноября 2020г. в « 10 » час. «00» мин. при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением
законодательства пожарной безопасности, в помещениях МБДОУ «Зезаг» по адресу: пгт. Ойсхар,
ул. Калинина 53,

допустил нарушения пожарной безопасности:

1. На объекте защиты в складских (производственных, административных, общественных
помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения
технологических установок) руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером
телефона для вызова пожарной охраны. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 6)
2. На объекте защиты в пожаровзрывоопасном помещении (в пожароопасном помещении
категории В1 производственного (складского) назначения) руководителем (иным уполномоченным
должностным лицом) организации не утверждена инструкция о мерах пожарной
безопасности. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 2)
3. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверки
работоспособности систем автоматических установок пожарной сигнализации не реже 1 раза
в квартал. (Правила противопожарного режима в РФ : п. 61)
4. На объекте защиты руководитель организации не организовал проведение проверок
работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения не реже 2 раз в
год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Правила противопожарного

т.е. совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, и принимая во внимание п.1 ч.1 ст. 4.2 КоАП РФ раскаяние лица совершившего административное правонарушение указываются смягчающие либо отягчающие ответственность обстоятельства в соответствии со ст. ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать

Заведующий Зуруева Асет Усмановна

фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица

ВИНОВНЫМ в совершении административного правонарушения, ответственность за которое Предусмотрена **ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ**, и назначить ему наказание в виде

Предупреждение

(мотивированное решение по делу)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного штрафа в установленный срок.

Должностное лицо, вынесшее постановление:

Государственный инспектор Гудермесского муниципального района ЧР по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР Халимов Х.М.

должность, инициалы и фамилия



М.П.
органа ГПН

Копию постановления получил(а)

«3» ноября 2020г.

дата, подпись

Зуруева А.У.

фамилия, инициалы

Копию настоящего постановления направлена:

дата, № исх. документа; адрес направления дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

Дата вступления в законную силу «13» ноября 2020г.

(заполняется при направлении постановления в подразделение Федеральной службы судебных приставов)

Информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного штрафа, сведения о вручении бланка платежного документа, содержащего указанную информацию (в случае наложения административного штрафа):

Индекс платежного документа:

Р/С 40101810200001000001 в ГРКЦ НБ Чеченской Республики Банк России

БИК: 049690001

ИНН: 2027001157

КПП: 201401001

ОКАТО: 96701000

Получатель: Главное управление МЧС России по Чеченской Республике Счет.№ 40101810200001000001

КБК: 17711627000010000140

Назначение платежа: Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности №0094 от 03.11.2020

Постановление № 0094 от «3» ноября 2020 г. исполнено: « » _____ 2020 г.
Постановление направлено для принудительного исполнения: « » _____ 2020 г.
Исх. № _____

Телефон доверия: Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном:
8(8712)33-24-25.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (извлечение)

Статья 25.1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

Статья 30.1. Право на обжалование постановления по делу об административном правонарушении

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

3) вынесенное должностным лицом - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;

Статья 30.2. Порядок подачи жалобы на постановление по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении подается судьбе, в орган, должностному лицу, которыми вынесено постановление по делу и которые обязаны в течение трех суток со дня поступления жалобы направить ее со всеми материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

3. Жалоба может быть подана непосредственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, уполномоченным ее рассматривать.

Статья 30.3. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении

1. Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

2. В случае пропуска срока, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, указанный срок по ходатайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен судьей или должностным лицом, правомочными рассматривать жалобу.

Статья 32.2. Исполнение постановления о наложении административного штрафа

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со срока, указанного в части 1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, направляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, его учреждения, структурного подразделения или территориального органа, а также иного государственного органа, уполномоченного осуществлять производство по делам об административных правонарушениях (за исключением судебного пристава-исполнителя), составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф.

Статья 20.25. Неуплата административного штрафа либо самовольное оставление места отбывания административного ареста

1. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток.